



Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260
www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

GESTIONE OPERATIVA - area OVEST
Resp.le di COMMESSA P.E. Alberto Alderigi
(rif. VAS 55/2017)

Spett.le

**Unione dei Comuni della Valdera
Via Brigate Partigiane, 4
56025 – Pontedera (PI)**

Spett.le

**Comune di Palaia
Piazza della Repubblica, 56
56036 - Palaia (PI)**

alla c. a. Ufficio Tecnico

Spett.le

**Autorità Idrica Toscana
Conferenza Territoriale 2 “Basso Valdarno”
Ufficio Postale Firenze 7
Via Pietrapiana, 53 – CP 1485
50121 - Firenze**

**Oggetto : variante al R.U. vigente art. 44 U.T.A. delle Colline di Villa Saletta – Nuova Cantina
San Michele - parere di competenza.**

PARERE ACQUEDOTTO

si esprime **parere preventivo favorevole** in merito all'approvvigionamento idrico dell'utenza **a condizione che:**

- allo stato attuale, la zona interessata dalla variante può essere servita solo in modalità anomala dalla rete del civico acquedotto presente sulla S.P. Palaiaese (presenza di tubazione di spinta con alta pressione); pertanto l'allacciamento alla rete idrica dovrà essere contrattualizzato in modo particolare con clausole specifiche a garanzia;
- l'utenza in oggetto dovrà quindi adottare delle misure cautelative sull'impianto idrico interno in modo da evitare rotture accidentali dell'impianto interno, tipo installazione di riduttore di pressione, utilizzo di disconnettore fisico rete\impianto (serbatoio) ecc... ;



- l'allaccio sarà di tipo standard da DN1" con contatore di DN1\2" Qmax 3mc\h;
- ai sensi del vigente regolamento del Servizio Idrico Integrato, il vano contatori è da collocare (esternamente non è prevista la collocazione su pozzetti interrati) sul confine fra la proprietà pubblica e la proprietà privata con l'apertura dello sportello verso la proprietà pubblica; le misure saranno fornite all'atto pratico dai tecnici di questa società.

PARERE FOGNATURA NERA \ DEPURAZIONE DEI REFLUI

la zona non è servita da pubblica fognatura, pertanto lo smaltimento dei reflui domestici potrà quindi essere attuato tramite sistema di trattamento appropriato con scarico in ambiente previa acquisizione di autorizzazione allo scarico da parte dell'ente competente.

NOTE:

- il regolamento vigente non contempla l'utilizzo dell'acqua potabile ad uso antincendio e\o irrigazione, pertanto non potranno essere concessi allacciamenti con questa tipologia di contratto.

Considerati i rapidi cambiamenti e l'evoluzione urbanistica del territorio del Comune di Palaia, il presente parere ha una validità temporale di un anno a partire dalla data di protocollo; trascorso tale termine, è necessario che la SV chieda nuovo parere preventivo, così da avere una valutazione realistica e puntuale in merito all'effetto del nuovo insediamento urbano sulla struttura della rete idrica e sulla disponibilità di risorsa.

Precisiamo che, decorso il periodo sopra indicato, Acque spa, non si riterrà vincolata al presente parere, pertanto, successivamente, potrà indicare e valutare varianti e\o prescrizioni anche di diversa entità rispetto all'attuale.

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete metterVi in contatto con il tecnico:
P. E. Alberto Alderigi (telefono 050.843155, a.alderigi@acque.net).

Distinti saluti.

Il Direttore Gestione Operativa

Ing. Roberto Cecchini

